



**Калуга  
облводоканал**

ИНН 4027001552  
Р/счет 40602810100000000052  
ООО банк «Элита» г.Калуга  
к/с 30101810500000000762  
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Калужской области  
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80  
тел.: +7 (4842) 57-01-40  
факс: +7 (4842) 73-03-86  
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

**Администрация сельского поселения  
«Деревня Чемоданово»**

**Главе администрации  
Г. Н. Низовой**

Исх.№ 5905-19 от 27.04.2023 г.  
На исх.№ 52 от 03.04.2023 г.

Предоставление результатов  
анализа качества питьевой воды

**ул. Центральная, д. 20,  
д. Чемоданово, Юхновский район,  
Калужская область, 249923**

В соответствии с Вашим запросом ГП «Калугаоблводоканал» направляет копию результатов исследований качества питьевой воды в централизованной системе водоснабжения деревни Чемоданово Юхновского района за 2023 год.

*Приложение: по тексту*

**Руководитель производственно –  
технологического департамента**

**Е. А. Гаврилина**

Исполнитель:  
Жуланова Е. Б.  
Тел. (4842) 71-39-33

↓ Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети д. Чемоданово Юхновского р-на за 2023г. ↓

дата отбора	Точки отбора проб	цветность	запах	вкус	мутность	Железо общее	хлорид-ион	Аммиак и ионы аммония (суммарно)	нитриты	нитраты	Окисляемость перманганатная	жесткость
ЕД. ИЗМ. ПДК		20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7
21.04.23.	ул.Центральная,45	2,0	0	0	<0,58	<0,10	13	<0,1	<0,003	0,39	0,68	6,4
	ул.Центральная,34	2,2	0	0	<0,58	0,11	12	<0,1	<0,003	0,32	0,76	6,5

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП "Калугаоблводоканал" В.А.Юданова

