



**Калуга
облводоканал**

ИНН 4027001552
Р/счет 40602810100000000052
ООО банк «Элита» г.Калуга
к/с 30101810500000000762
БИК 042908762

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Калужской области
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»

248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80
тел.: +7 (4842) 57-01-40
факс: +7 (4842) 73-03-86
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

**Администрация сельского поселения
«Деревня Чемоданово»**

**Главе администрации
Г. Н. Низовой**

Исх.№ 5905-19 от 21.10.2019 г.
На исх.№ 191 от 09.10.2019 г.

Предоставление результатов
анализа качества питьевой воды

**ул. Центральная, д. 20,
д. Чемоданово, Юхновский район,
Калужская область, 249923**

В соответствии с Вашим запросом ГП «Калугаоблводоканал» направляет копию результатов исследований качества питьевой воды в централизованной системе водоснабжения деревни Чемоданово Юхновского района.

Приложение: по тексту

**Руководитель производственно –
технологического департамента**

Е. А. Гаврилина

Исполнитель:
Жуланова Е. Б.
Тел. (4842) 71-39-33

Результаты исследования качества питьевой воды водопроводной сети д. Чемоданово, Юхновского р-на, Калужской обл.

Точки отбора проб	цветность	запах	привкус	мутность	железо общ.	хлориды	аммония- ион(в N)	нитрит- ион(NO ₂)	нитрат- ион(NO ₃)	окисляе- мость	Жесткость	термотол колич. бак	общ. колич. бак.	ОМЧ в 1 мл
	градусы	баллы	баллы	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	мг/л	градус Ж	КOE в 100мл	КOE в 100мл	КOE в 1мл
Ул.Центральная,34	20	2	2	1,5	0,3	350	2	3	45	5	7	КOE в 100мл	КOE в 100мл	КOE в 1мл
	2	1/мет	1/мет	7,2	1,5	7	<0,04	<0,003	<0,44	0,4	5,7	отс.в 100мл	отс.в 100мл	не > 50
												не обн	не обн	0

Исследования проведены ИБЛ ПВ ГП" Калугаоблводоканал"

Начальник ИБЛ ПВ ГП" Калугаоблводоканал"

В.А.Юданова

